



Транснефть

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-Исследовательский Институт транспорта нефти и нефтепродуктов Транснефть»
(ООО «НИИ Транснефть»)

Севастопольский проспект, д. 47 А, Москва, Россия, 117186; email: niitnn@niitnn.transneft.ru; www.niitnn.transneft.ru
тел. (495) 950-82-95, (499) 799-82-85, (495) 950-86-77, МТС (6550) 5600, 4585 факс (495) 950-82-97, МТС 6550-3297
ОКПО 62816002, ОГРН 1097746556710, ИНН/КПП 7736607502/772701001

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ПРОДУКЦИИ «Выключатели вакуумные ВВ/TEL-10» № 50301-2034-0424

ИЗГОТАВЛИВАЕМОЙ ПО:

ТУ 3414-017-84861888-2011 (с изм. 5 от 20.10.2014) «Вакуумные выключатели ВВ/TEL-10»

ПМИ 3414-017-84861888-2012 (с изм. 4 от 20.10.2014) «Вакуумные выключатели серии ВВ/TEL-10»

Код и вид продукции по Перечню основных видов продукции, закупаемой
ОАО «АК «Транснефть»
5.03.01 - выключатели вакуумные, элегазовые на напряжение 6-10 кВ

ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:

ОТТ-29.120.40-КТН-227-10 (с изм.1) «Выключатели вакуумные, элегазовые напряжением 6(10) кВ и выше. Общие технические требования»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ: АО «НПО Таврида-Электрик»
424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 99

ВЫДАНО: ООО «ТЭЛ ТЭК»

123298, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 1, корпус 1А
Тел./факс: (495) 685-93-65

НА ОСНОВАНИИ:

1. Экспертных заключений ООО «НИИ Транснефть» от 27.05.2015 № 2-321-1859-1-2015 на ТУ 3414-017-84861888-2011 (с изм. 5 от 20.10.2014) «Вакуумные выключатели ВВ/TEL-10» и № 2-321-1860-1-2015 на ПМИ 3414-017-84861888-2012 (с изм. 4 от 20.10.2014) «Вакуумные выключатели серии ВВ/TEL-10»
2. Акта инспекции производства АО «НПО Таврида-Электрик» с участием комиссии ОАО «АК «Транснефть» от 24.04.2015 (г. Йошкар-Ола)
3. Акта испытаний выключателей вакуумных с участием комиссии ОАО «АК «Транснефть» от 24.04.2015 (г. Йошкар-Ола)
4. ОР-03.120.20-КТН-111-14 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Реестр основных видов продукции. Формирование и ведение. Организация экспертизы технической документации, инспекции производства заводов-изготовителей и испытаний продукции, закупаемой организациями системы «Транснефть» (п. 10.1.2.9).

Дата выдачи: 15.06.2015 Срок действия до: 15.06.2020*

Первый заместитель - заместитель генерального
директора по научной работе «НИИ Транснефть»

Эксперт



Я.М. Фридлянд

И.А. Хузяганьев

* при условии положительных результатов периодических испытаний продукции, проведенных в установленный срок (см. приложение к заключению о соответствии)

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к заключению о соответствии № 50301-2034-0424

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ 50301-2034-0424

Код продукции по Перечню ОВП	Наименование продукции	Основные технические характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4
5.03.01 - выключатели вакуумные, элегазовые на напряжение 6-10 кВ	Выключатели вакуумные ВВ/TEL-10	Вакуумные выключатели ВВ/TEL-10, предназначенные для коммутации тока в сетях трехфазного переменного тока с номинальным напряжением не более 10 кВ частотой 50 Гц с изолированной, компенсированной и заземленной нейтралью при нормальных и аварийных режимах	-

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Виды испытаний	Сроки проведения	Примечание
1	2	3	4
1.	Периодические	2020	При подтверждении действия заключения о соответствии
2.	Приёмо-сдаточные с участием комиссии ОАО «АК «Транснефть»	2020	При продлении срока действия заключения о соответствии
3.	Типовые	-	При внесении изменений в конструкцию или технологию изготовления

Первый заместитель - заместитель генерального
директора по научной работе «НИИ Транснефть»



Я.М. Фридлянд