

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального
директора по технической политике
ОАО «Россети»

Р.Н. Бердников



2013 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№ 121-13**

Срок действия с 14.11.2013 г. по 15.11.2013 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Выключатель вакуумный (реклоузер) типа Rec15_AL на номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток до 630 А, номинальный ток отключения до 12,5 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, состоящий из коммутационного модуля OSM15_AL_1 и шкафа управления RC со встроенной микропроцессорной защитой и автоматикой

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «НПО ТЭЛ», Республика Мари Эл, Йошкар-Ола

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети» (не предназначены для коммутации тока конденсаторных батарей)

Запрещается передача и перепечатка материалов данного заключения аттестационной комиссии без разрешения Заявителя, ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети»