

## УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Генерального  
директора по инвестиционной  
деятельности ОАО «Россети»

Д.М. Беленький

« 18 » июня 2015 г.



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

№ 13 - 134/15

Срок действия с 18 . 06 . 2015 по 17 . 06 . 2020 г.

### ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектное распределительное устройство серии Etalon (Sec10\_Etalon) на номинальное напряжение 6-10 кВ, номинальный ток 1000 А, ток термической стойкости 20 кА, климатического исполнения У\*, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°C), состоящее из шкафов TER\_SGunit\_SP15\_Etalon1 со встроенной микропроцессорной защитой и автоматикой, с вакуумными выключателями серии ВВ/TEL

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «ГК «Таврида Электрик»

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Филиал ЗАО «ГК «Таврида Электрик» - Орловский ЭТЗ

### СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ОАО «Россети»

### РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ОАО «Россети» (не предназначены для коммерческого учёта)

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения  
без разрешения ОАО «Россети»

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Д.М. Беленький', written over the bottom part of the text.