

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»



И.А. Косолапов

« 09 » _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента по работе с
производителями оборудования
ПАО «Россети»



О.Л. Биндар

« 21 » декабря _____ 2015 г.

ПРОТОКОЛ № ИТ-272/15 от 21.12. 2015 г.

по продлению срока действия Заключения аттестационной комиссии от 07.10.2010 №86-10, срок действия до 07.10.2015

Срок действия с 21 . 12 . 2015 г. по 07.10.2020 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектные распределительные устройства «Классика» серии D-40P на номинальное напряжение 35 кВ, номинальный ток 1250 А, ток термической стойкости 25 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3, с вакуумным выключателем серии VD4

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЭТЗ «Вектор»

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»