

## РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор  
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



П. Ю. Корсунцов

«          » 2020 г.

## УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции  
производственного контроля  
ПАО «Россети»



А. Г. Картушин

«09» сентября 2020 г.

### **ПРОТОКОЛ № ПД-178/20 от 09.09.2020 г.**

по продлению срока действия заключения аттестационной комиссии  
№ИЗ-134/15 от 18.06.2015 и дополнению

Срок действия с 09.09.2020 г. по 09.09.2021 г.

### **ОБОРУДОВАНИЕ**

Комплектное распределительное устройство серии Etalon (Sec10\_Etalon) на номинальное напряжение 6-10 кВ, номинальный ток 1000 А, ток термической стойкости 20 кА, климатического исполнения У\*, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°C), состоящее из не типовых шкафов TER\_SGunit\_SP15\_Etalon1 со встроенной микропроцессорной защитой и автоматикой, с вакуумными выключателями серии ВВ/TEL, изготавливаемые по ТУ 3414-014-84861888-2014

### **ЗАЯВИТЕЛЬ**

ООО «Таврида Электрик»

Адрес: 125040, Россия, г. Москва, 5-я улица Ямского Поля, дом 5, стр. 1, этаж 18, помещение 1, комн. 2

### **ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Обособленное подразделение ООО «Таврида Электрик» в г. Орле

Адрес: 302025, г. Орел, Московское шоссе, д. 154

### **СООТВЕТСТВУЕТ**

техническим требованиям ПАО «Россети»

### **РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (не предназначены для коммутации тока конденсаторных батарей и шунтирующего реактора, не предназначены для коммерческого учёта; применяются не типовые шкафы РЗА)

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»