

**РАЗРАБОТАНО**

Генеральный директор  
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



И.А. Косолапов

2018 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

И.о. директора Департамента по  
работе с производителями оборудо-  
вания ПАО «Россети»



А.В. Логаткин

14 декабря 2018 г.

**ПРОТОКОЛ № 771-189/18 от 14. 12. 2018 г.**

**по продлению срока действия Заключения аттестационной комиссии  
№ 64-13 от 03.07.2013 и дополнению**

Срок действия с 14. 12. 2018 г. до 14. 12. 2023 г.

### **ОБОРУДОВАНИЕ**

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО «Новация», на номинальное напряжение 6 и 10 кВ, номинальные токи 630÷1600 А, ток термической стойкости 20 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°С), с вакуумным выключателем типа ВВ/TEL-10-20 ТУ 3414-002-94872723-2008 (ТЩАГ.674512.000 ТУ) (изм.№2)

### **ЗАЯВИТЕЛЬ**

ООО «Нижегородский ЭТЗ»  
603032, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, лит. Л.

### **ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ООО «Нижегородский ЭТЗ»  
603032, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, лит. Л.

### **СООТВЕТСТВУЕТ**

техническим требованиям ПАО «Россети»

### **РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (не предназначены для коммутации тока конденсаторной батареи и шунтирующего реактора)

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»