

РАЗРАБОТАНО

И.о. генерального директора
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



В.В. Бойков

12 сентября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента по работе с
производителями оборудования
ПАО «Россети»



О.Л. Биндар

12 сентября 2017 г.

ДОПОЛНЕНИЕ № ТД-115/17 от 12.09.2017

к заключению аттестационной комиссии №54-10 от 27.07.2010, срок
действия до 27.07.2020.

ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектные распределительные устройства «Классика» серии D-12P на номинальные напряжения 6 и 10 кВ, номинальные токи 2500 А (с естественной вентиляцией), 3150 А (с принудительной вентиляцией), токи термической стойкости 20÷31,5 кА, климатического исполнения У*, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°C), с вакуумным выключателем серии ВВ/TEL

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Электротехнический завод «Вектор» (ООО «ЭТЗ «Вектор»).

Адрес: 427432, Удмуртская республика, г.Воткинск, ул.Победы, д.2е

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Электротехнический завод «Вектор» (ООО «ЭТЗ «Вектор»).

Адрес: 427432, Удмуртская республика, г.Воткинск, ул.Победы, д.2е

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»