


**РАЗРАБОТАНО**

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель генерального директора –  
Главный инженер  
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»

Первый заместитель Генерального  
директора по инвестиционной дея-  
тельности ОАО «Россети»

  
Ю.А. Дементьев

  
Д.М. Беленький

« 03 » июля 2015 г.

« 07 » июля 2015 г.



**ПРОТОКОЛ № ТИ-178/15 от 07.07. 2015 г.**

**по продлению срока действия Заключения аттестационной комис-  
сии от 27.07.2010 №54-10, срок действия до 27.07.2015.**

Срок действия с 27.07. 2015 г. по 27.07.2020 г.

### **ОБОРУДОВАНИЕ**

Комплектные распределительные устройства «Классика» серии D-12P на номинальные напряжения 6 и 10 кВ, на номинальные токи 630÷2500 А (с естественной вентиляцией) и 3150÷4000 А (с принудительной вентиляцией), токи термической стойкости 20÷40 кА, климатического исполнения У\*, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°С) и на номинальные токи 630÷2500 А (с естественной вентиляцией) и 3150 А (с принудительной вентиляцией), токи термической стойкости 20÷31,5 кА, климатического исполнения У и УХЛ, категории размещения 1, с вакуумными выключателями серии ВВ/TEL и VD4

### **ИЗГОТОВИТЕЛЬ**


ООО «ЭТЗ «Вектор»

### **СООТВЕТСТВУЕТ**

техническим требованиям ОАО «Россети»

### **РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

для применения на объектах ДЗО ОАО «Россети»

  
Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ОАО «Россети»