

РАЗРАБОТАНО

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

Директор Департамента по  
работе с производителями  
оборудования ПАО «Россети»



И.А. Косолапов

13 февраля 2017 г.



О.Л. Биндар

13 февраля 2017 г.

**ПРОТОКОЛ № ИТО-8/17 от 13.02.2017 г.**

по продлению срока действия Заключения аттестационной комиссии  
№82-11 от 23.08.2011 и Дополнению

Срок действия с 13.02.2017 г. по 12.02.2022 г.

### ОБОРУДОВАНИЕ

Выключатели вакуумные серии ВВ/TEL на номинальное напряжение 10 кВ, номинальные токи 1000÷2000 А, номинальные токи отключения 20 и 31,5 кА климатического исполнения У, категории размещения 2 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 40 °С для коммутационных модулей LD\_1 и Shell\_2) с модулями управления типа TER\_CM\_16, изготавливаемые по ТУ 3414-017-84861888-2010

### ЗАЯВИТЕЛЬ

АО «ГК «Таврида Электрик» (г. Москва, 5-я улица Ямского Поля, дом 5, стр. 1)

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО «НПОТЭЛ» (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 99)

### СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

### РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Протокола без разрешения ПАО «Россети»